

Gesamteinsparungen: Gebäude 41 (SH1)

Flächen (Stand Ende 2023):

NRF: 4.020 m²

NUF 1-6: 2.167 m²

Wärmeenergie




Jahr	NRF kWh/a/m ²	NF 1-6	Verbrauch kWh/a
2014	64	118	256.225
2015	64	118	255.624
2016	78	145	314.547
2017	82	153	331.021
2018	85	158	342.154
2019	85	157	340.115
2020	75	139	300.145
2021	87	162	350.321
2022	70	130	282.144
2023	60	111	239.627

Elektroenergie

Jahr	NRF kWh/a/m ²	NF 1-6	Verbrauch kWh/a
2014	41	76	163.778
2015	43	79	171.669
2016	44	81	176.427
2017	43	80	172.567
2018	52	97	209.771
2019	49	90	195.461
2020	38	71	154.283
2021	43	79	171.907
2022	47	87	188.589
2023	48	89	191.833

Trinkwasser kalt

Jahr	NRF l/a/m ²	NF 1-6	Verbrauch m ³ /a
2014	112	208	450
2015	120	223	484
2016	188	349	757
2017	200	371	804
2018	181	336	728
2019	172	318	690
2020	26	48	105
2021	32	60	130
2022	137	253	549
2023	165	305	662



Für das laufende Jahr wird die Graphik mit Ablauf des Jahres in den Medienverbräuchen ergänzt.

Legende:

NRF: ist die nutzbare Grundfläche eines Gebäudes

NUF 1-6: ist die Nutzfläche, wo die Arbeiten verrichtet werden (wie z.B. Labore, Büroräume, Werkshallen, Werkstätten, etc.)