

Ifd. Nr.	Frage	Antwort	Datum Frage	Datum Antwort
1	<u>Planunterlagen</u> Hiermit bitten wir Sie um die Übersendung eines Bodengutachtens bzw. Geotechnischen Berichtes für das oben genannte Bauvorhaben, zur weiteren Bearbeitung und Angebotserstellung.	Das Bodengutachten wird zur Verfügung gestellt.	17.05.2018	22.05.2018
2	<u>Planunterlagen</u> Hiermit bitten wir Sie um die Übersendung des Abdichtungsdetail 02/01, gem. dem Plan: 96_0_2-2_XXX_3000_U_Schnitt-2 für das oben genannte Bauvorhaben, zur weiteren Bearbeitung und Angebotserstellung.	Das Detail 0201 wird zur Verfügung gestellt.	17.05.2018	22.05.2018
3	<u>Bauwasseranschluss</u> in Pos. 1.5.10 ist ein Bauwasseranschluss ausgeschrieben. Wo befindet sich der Bauwasseranschlusspunkt? Ist dieser frei zugänglich oder muss an eine Bestandsleitung angeschlossen werden?	Es wird ein am Baufeld vorhandener Hydrant genutzt. Dieser ist frei zugänglich. Das bedeutet außerdem: - Die Bauwasserleitungen dann mit Begleitheizung und Isolierung. - Jeder TW Anschluss benötigt als Sicherungsarmatur einen Systemtrenner Typ BA	28.05.2018	29.05.2018
4	<u>Pos. 5.5.10 – Decken-Vollplatten</u> in Pos. 5.5.10 sind Decken-Vollplatten ausgeschrieben. Es sind zwei unterschiedliche Abmessungen angegeben. Welche Maße sind richtig? Gibt es Zeichnungen, auf denen die Lage ersichtlich ist?	Es gelten die Maße aus dem Langtext: Höhe i. M. 13 cm, Länge 3,50 m, Breite 2,60 m Einbaulage: Obergeschoss, Aufstellfläche Rückkühler s. Grundriss Obergeschoss, Plan-Nr. 96_0_001_XXX_3000_U	01.06.2018	01.06.2018