

Gesamteinsparungen: Gebäude 05

Flächen (Stand Ende 2023):

NRF: 3.568 m²

NUF 1-6: 2.142 m²

Wärmeenergie



Jahr	NRF kWh/a/m ²	NF 1-6 kWh/a/m ²	Verbrauch kWh/a
2014	80	133	285.931
2015	81	135	288.730
2016	74	123	262.690
2017	87	145	311.650
2018	83	139	297.791
2019	83	138	294.894
2020	74	123	264.312
2021	81	135	289.451
2022	70	117	251.228
2023	59	98	208.954

Elektroenergie

Jahr	NRF kWh/a/m ²	NF 1-6 kWh/a/m ²	Verbrauch kWh/a
2014	215	357	765.741
2015	202	337	720.871
2016	255	425	909.717
2017	264	439	940.498
2018	258	429	919.452
2019	243	405	867.368
2020	183	305	654.019
2021	96	160	342.027
2022	85	142	303.354
2023	94	157	336.348

Trinkwasser kalt

Jahr	NRF l/a/m ²	NF 1-6 l/a/m ²	Verbrauch m ³ /a
2014	133	222	475
2015	143	239	511
2016	162	270	578
2017	181	302	646
2018	231	385	824
2019	237	394	845
2020	203	338	723
2021	254	423	907
2022	192	320	686
2023	389	648	1.388



Für das laufende Jahr wird die Graphik mit Ablauf des Jahres in den Medienverbräuchen ergänzt.

Legende:

NRF: ist die nutzbare Grundfläche eines Gebäudes
 NUF 1-6: ist die Nutzfläche, wo die Arbeiten verrichtet werden
 (wie z.B. Labore, Büroräume, Werkshallen, Werkstätten, etc.)