

Gesamteinsparungen: Gebäude 25

Flächen (Stand Ende 2023):

NRF: 4.155 m²

NUF 1-6: 2.270 m²

Wärmeenergie




Jahr	NRF kWh/a/m ²	NF 1-6	Verbrauch kWh/a
2014	73	134	304.215
2015	75	138	312.411
2016	67	123	278.759
2017	84	154	348.541
2018	85	156	354.856
2019	88	161	365.182
2020	76	139	315.124
2021	97	177	402.016
2022	50	92	209.334
2023	54	99	224.836

Elektroenergie

Jahr	NRF kWh/a/m ²	NF 1-6	Verbrauch kWh/a
2014	207	379	859.636
2015	196	359	814.607
2016	203	372	845.512
2017	206	376	853.954
2018	214	391	888.206
2019	204	374	849.026
2020	205	375	851.076
2021	195	357	810.078
2022	196	359	814.250
2023	191	350	793.821

Trinkwasser kalt

Jahr	NRF l/a/m ²	NF 1-6	Verbrauch m ³ /a
2014	406	743	1.687
2015	449	822	1.866
2016	483	884	2.006
2017	230	421	955
2018	157	287	651
2019	170	311	706
2020	163	298	677
2021	187	342	776
2022	140	256	580
2023	151	277	629



Für das laufende Jahr wird die Graphik mit Ablauf des Jahres in den Medienverbräuchen ergänzt.

Legende:

NRF: ist die nutzbare Grundfläche eines Gebäudes

NUF 1-6: ist die Nutzfläche, wo die Arbeiten verrichtet werden (wie z.B. Labore, Büroräume, Werkshallen, Werkstätten, etc.)