

Gesamteinspeisungen Ebene E1: Gebäude 44 (HS 6)

Flächen (Stand Ende 2023):

NRF: 899 m²

NUF 1-6: 382 m²

Wärmeenergie



Jahr	NRF kWh/a/m ²	NF 1-6	Verbrauch kWh/a
2014	76	179	68.217
2015	76	180	68.711
2016	86	203	77.638
2017	80	187	71.548
2018	78	183	69.856
2019	76	178	68.112
2020	68	160	61.025
2021	77	181	69.025
2022	65	154	58.678
2023	55	129	49.256

Elektroenergie

Jahr	NRF kWh/a/m ²	NF 1-6	Verbrauch kWh/a
2014	60	142	54.155
2015	65	153	58.592
2016	74	174	66.318
2017	70	164	62.677
2018	70	164	62.759
2019	68	160	61.064
2020	61	144	55.064
2021	68	160	61.030
2022	74	173	66.263
2023	55	130	49.771

Trinkwasser kalt

Jahr	NRF l/a/m ²	NF 1-6	Verbrauch m ³ /a
2014	859	2.021	772
2015	226	531	203
2016	251	592	226
2017	229	539	206
2018	228	537	205
2019	241	568	217
2020	109	257	98
2021	122	288	110
2022	177	416	159
2023	1.154	2.715	1.037



Für das laufende Jahr wird die Graphik mit Ablauf des Jahres in den Medienverbräuchen ergänzt.

Legende:

NRF: ist die nutzbare Grundfläche eines Gebäudes
NUF 1-6: ist die Nutzfläche, wo die Arbeiten verrichtet werden
(wie z.B. Labore, Büroräume, Werkshallen, Werkstätten, etc.)